

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na remont-odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1416G poprzez wykonanie nowej nawierzchni, odcinek Szemud-Kowalewo w km 1+000 do km 3+000, długości 2 km.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 16.06.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ :

Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału na pobocze, ponieważ w zamieszczonej dokumentacji występują różne materiały:

1. Odcinek 0,5 km

- Kosztorys – kruszywo naturalne i ciągłym uziarnieniu
- Opis – mieszanka optymalna lub destrukta z frezowania
- SST – odwołuje się do OST D-05.01.00 i 05.01.01 – Przy budowie nawierzchni gruntowej należy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu zalegającego w podłożu

2. Odcinek 1,5 km

- Kosztorys – kruszywo kamienne (mieszanka optymalna)
- Opis – mieszanka optymalna lub destrukta z frezowania
- SST – odwołuje się do OST D-05.01.00 i 05.01.01 – Przy budowie nawierzchni gruntowej należy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu zalegającego w podłożu.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje :

Na pobocze należy przyjąć dla całego zakresu robót mieszankę optymalną z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/50 mm.