



Uwagi:

1. Grunt (zasyp) wokół wpustu układać warstwami gr. ~20cm z mechanicznym zagęszczeniem do $I_s > 1,02$
2. Pierścień odciążający obcinać przy wpustach zlokalizowanych przy krawężnikach. Dla pozostałych wpustów montować pierścień bez obcinania.
3. Rzędne góry kratki ściekowych dostosować do rzędnych nawierzchni.
4. Wymiary w centymetrach.

NPI - PROJEKT ŁUKASZ FORMELA UL. ZAMOSTNA 43, 84-252 GÓRA TEL. 605 - 433 - 018		
Zadanie	LIKWIDACJA ZASTOISKA WODY POPRZECZ UJĘCIE W KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1438G W M. MIERZYNO	
Inwestor	ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO, UL. ORZESZKOWEJ 5, 84-100 PUCK	
Rysunek	WPUST ŚCIEKOWY	
Branża: SANITARNA	Projektant: mgr inż. ŁUKASZ FORMELA UPR. POM/0026/POOS/09	
	Sprawdzający: inż. PIOTR WOJCIECHOWSKI UPR. POM/0051/POOS/09	
MARZEC 2011	Skala 1:20	Rys. nr 5