OZNACZENIA

- – lst. oprawa oświetleniowa
- – Proj. słup oświetleniowy stalowy, ocynkowany; H=9m z oprawą typu Ambar 2 z lampą sodową 100W montowaną na wysięgniku L=1,5m
- – Proj. rura ochronna SRS 110
- 7.3/108 – numer słupa
- 29/33 – odległość między słupami–29m/długość kabla–33m
- – uziom prętowy R<10Ω

5/3/100
6/108
5/4/100
7.1/108
5.4.1/100
7.2/108
5.4.2/100
5.4.3/100
5.4.4/100
5.4.5/100
5.4.6/100
21/25
L=13m
28/32
29/33
L=7m
ul. I Brygady Pancernej W.P.
dr. Nr 6 Reda
W-wo
12-go Marca
ch. kost. bet.
j.kost. bet.
j.asf.
oś torów
zakres opracowania

Uwagi

1. Linie kablowe oświetleniowe wykonać kablem YAKY 4x35
2. Roboty kablowe wykonywać zgodnie z postanowieniami normy N SEP–E–004

DGN
PRACOWNIA DROGOWA
Wojciech Dejk ul. Bergiela 5/12 80-180 Gdańsk
NIP: 958-009-61-96 REGON: 220 238 748
Tel: 0502 366 220 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Projekt wydłużenia pasa prawoskrętu wlotu ul.12 Marca na skrzyżowaniu z ul. Gdańską DK6 w Wejherowie.

OŚWIETLENIE ULICZNE - Plan Sytuacyjny

Data: 08.2011	Faza opracowania: Projekt bud. wyk.		Skala: 1:500
Projektant:	mgr inż. Piotr Burkhardt	spec. inst. - siesi, inst. i urz. elektr. upr. nr POM/0148/POOE/06	Nr rys. 1
Opracowanie:	-		
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Irek	spec. inst. - siesi, inst. i urz. elektr. upr. nr POM/0012/PWOE/10	