

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej nr 1511G na długości 2400 mb obejmujący wykonanie jednego pasa ruchu /kierunek Łelistrzewo-Puck/

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że w dniu 04.10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ :

Zgodnie z SST D.05.03.13 do wykonania warstwy ścieralnej należy zastosować mieszankę SMA 8 S dla ruchu KR3. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z aktualnymi wymaganiami WT -2 2010, na które powołuje się Specyfikacja Techniczna dopuszczalne jest zastosowanie mieszanek SMA 8 S i SMA 11S dla grubości 4,0 cm i kategorii ruchu KR3 ñ 4. Ponadto w okresie jesiennym, tj. końca sezonu budowlanego występują czasowe problemy z dostępnością dobrej jakości kruszywa grubego o uziarnieniu 5/8 mm, które jest niezbędne do wyprodukowania mieszanki SMA 8 S i stanowi ponad 50% udziału w mieszance.

Czy w związku z powyższym Wykonawca może zastosować mieszankę SMA 11 S na warstwie ścieralnej dla ruchu KR3 ñ 4 z jednoczesnym spełnieniem wszystkich parametrów określonych przez SST dla gotowej mieszanki i wykonanej warstwy?

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający informuje, że Wykonawca może zastosować mieszankę SMA 11 S na warstwie ścieralnej dla ruchu KR3 ñ 4 z jednoczesnym spełnieniem wszystkich parametrów określonych przez SST dla gotowej mieszanki i wykonanej warstwy.