

WYKONAWCY

**Dot. przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej nr 1509G
Wądryszewo - Gębacz - Starzyński Dwór - Starzyno - etap II w km 0+000 do 2+200.**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że w dniach 08 -10.07.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1. W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastykowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równoważnym a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami. Technologia ta spełnia wszystkie wymagania WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym. Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA.

2. Obecnie do dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 przygotowana została przez IBDiM poprawka, która została opublikowana na stronie internetowej GDDKiA. Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie poprawionych i najbardziej aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 2010 ?

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada.

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza użycia lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym. Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza stosowanie poprawionych i najbardziej aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2.