

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 1443G Kolkowo - Rybno - budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 27.02.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

ZAPYTANIE 1

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
6. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
7. Prosimy o potwierdzenie, że w istniejącym podłożu gruntowym nie występują grunty wysadzinowe, wątpliwe i możliwe jest bezpośrednie posadowienie konstrukcji nawierzchni zgodnie z projektem, poza wymianą warstw wskazanych w geologii.
8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę

wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót z tej przyczyny.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi regulacja istniejącej infrastruktury (włazów, studzienek itp.) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i energetycznej. Jeśli należy wyregulować istniejącą infrastrukturę to prosimy o wskazanie ilości.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi budowa lub przebudowa istniejącej infrastruktury w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i energetycznej, poza zakres przedstawiony w dokumentacji projektowej.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi rozbiórka oraz odtworzenie istniejących ogrodzeń, oraz regulacja wysokościowa istniejących wjazdów i bram.

13. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi budowa, przebudowa, rozbiórka oraz odtworzenie oświetlenia ulicznego.

14. Prosimy o informację, czy materiał z rozbiórek elementy prefabrykowane betonowe (tj. krawężniki, obrzeża i kostki itp.) należy przekazać inwestorowi. Jeśli tak, to jaką ilość i na jaką odległość należy je przetransportować.

15. Prosimy o potwierdzenie, iż warunki gruntowo-wodne pozwalają na wykonanie kanalizacji deszczowej, bez użycia igłofiltrów.

16. W związku z rozbieżnościami pomiędzy kosztorysem a projektem wykonawczym, prosimy o potwierdzenie że do wyceny należy przyjąć ilości wynikające z projektu, tj. odpowiednio: miejsca postojowe - 412,5 m² i jezdnia manewrowa - 573 m².

17. W związku z rozbieżnościami pomiędzy kosztorysem a projektem wykonawczym, prosimy o potwierdzenie że do wyceny należy przyjąć ilości wynikające z projektu, tj. odpowiednio: warstwa podsypki cementowo - piaskowej gr. 3 cm.

Odpowiedzi :

Ad. 1

Potwierdzamy

Ad. 2

Potwierdzamy

Ad. 3

Potwierdzamy

Ad. 4

Potwierdzamy

Ad. 5

Potwierdzamy

Ad. 6

Potwierdzamy

Ad. 7

W Świetle przeprowadzonych badań podłożu wystąpiły grunty wysadzinowe i wntpliwie. W zwińzku z powyższym należy wykonać wzmocnienie podłoża przewidziane w DP, co pozwoli na bezpoŚrednie posadowienie konstrukcji nawierzchni. Należy zwrócić szczególnę uwagę na grunty w czasie prowadzenia robót ziemnych (odwodnienie wykopów, brak obcińĆćdynamicznych itp.).

Ad. 8

Potwierdzamy

Ad. 9

Potwierdzamy

Ad. 10

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie zakresu objętego DP. Należy przewidzieć regulację elementów infrastruktury nie objętych przebudową i uwidocznione na mapie.

Ad. 11

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie zakresu objętego DP. Na obecnym etapie nie można wykluczyć konieczności przebudowy w zakresie innym niż DP.

Ad. 12

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie zakresu objętego DP. Na obecnym etapie nie można wykluczyć konieczności regulacji wysokościowej istniejących zjazdów.

Ad. 13

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie zakresu objętego DP.

Ad. 14

Materiały z rozbiórek przewidziany w projekcie należy przekazać inwestorowi tj. na Obwód Drogowy w Wejherowie, przy ul. Przemysłowej 41d.

Ad. 15

Za odwodnienie wykopów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Decyzję o sposobie odwodnienia wykopów podejmuje Wykonawca z inspektorem nadzoru dostosowując technologię do stanu faktycznego.

Ad. 16

Należy przyjąć wielkości zgodnie z przedmiarem robót.

Ad. 17

Należy wykonać zgodnie z DP i podsypka cementowo i piaskowa gr. 3 cm. Ó

Zapytania nr 2

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1443G Kolkowo-Rybno-budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku”

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r, prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. Prosimy o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu.
2. Prosimy o podanie parametrów technicznych dotyczących geowłókniny.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Z projektu należy wykonać jedynie oznakowanie parkingu:

D-18 2 szt.,

D-3 1 szt.,

B-2 1 szt. P

Projekt docelowej organizacji ruchu znajduje się na stronie internetowej.

Ad. 2

Wymagania dla geowłókniny:

- surowiec: cięte włókno polipropylenowe,
- miarodajna wytrzymałość na rozciąganie $R_v \geq 10 \text{ kN/m}$,
- miarodajna wydajność na przebicie $R_p \geq 2,5 \text{ kN/m}$,
- efektywna średnica porów $0,002 \text{ mm}$,
- współczynnik wodoprzepuszczalności przy ciśnieniu 2 kPa 10^{-3} m/s .

Dla przedmiotowych robót geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy separacyjne powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.