

WYKONAWCY

Dot. Remontu drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Parszczyce - Minkowice w km 1+471 do km 4+558, długości 3,087 km

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 17.04.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dot. SIWZ. Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada:

1. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca ma załączyć do oferty kosztorys ofertowy uwzględniający ilości z przedmiaru robót. (kosztorys załączony do SIWZ nie zawiera ilości dla poszczególnych pozycji).

Odp. Tak i w załączeniu skorygowany kosztorys ofertowy.

2. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy dołączać zestawienia podstawowych cenników sprzętu, materiałów, transportu oraz narzutów Kp, Z, Kz, R.

Odp. Potwierdzamy

3. W nawiązaniu do par. 1 ust 1 umowy i Przedmiot umowy oraz Rozdział III Opis przedmiotu Zamówienia ust. 2 SIWZ prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w zakresie robót nie zostały uwzględnione:

- roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń przepustów)

- ścinanie i uzupełnianie poboczy. Czy ww elementy są w zakresie przedmiotu umowy, prosimy o ujednolicenie zakresu kosztorysu ofertowego, umowy, SIWZ, ogłoszenia.

Odp. Zakres zamówienia stanowi wszystkie elementy wymienione w kosztorysie oraz przedmiarze robót. W ogłoszeniu, umowie oraz Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia został przedstawiony ze względów technicznych jedynie podstawowy zakres robót. Jednocześnie informujemy, że par. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania **roboty budowlane** p.n.

Remont drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Parszczyce-Minkowice w km 1+471 do km 4+558, o długości 3,087 km

w zakresie szczegółowo określonym w ofercie **Wykonawcy**, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacjach Technicznych.

2. **Wykonawca** uznaje, że dokumentacja, o której mowa wyżej jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

3. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych ZP i 14/2015.

4. W nawiązaniu do poz. 25 i 26 kosztorysu ofertowego prosimy o potwierdzenie, że opornik betonowy 15x30 na żwirze z oporem oraz krawężnik betonowy 15x30 na żwirze z oporem należy również położyć na podsypce-cem-piaskowej 1:4 gr. 4 cm. Prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w opisie dwóch pozycji.

Odp. Potwierdzamy i w załączeniu skorygowany kosztorys ofertowy.

5. W nawiązaniu do poz. 27 kosztorysu ofertowego prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, gdyż na szczegółach konstrukcyjnych widnieje obrzeża betonowe 8x25 a w kosztorysie 8x30.

Odp. Należy zastosować obrzeża betonowe 8x25 - w załączeniu skorygowany kosztorys ofertowy.

6. W nawiązaniu do pkt. 6.5 opisu technicznego prosimy o wyjaśnienie jakie elementy z rozbiórki należy przekazać Gminie Krokowa.

Odp. Jest to błądny zapis w projekcie. Materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy i należy go zutylizować.

7. Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja będzie prowadzona w ramach zgłoszenia robót.

Odp. Inwestycja będzie prowadzona w ramach zgłoszenia robót.

Jednocześnie informujemy, że poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót został zamieszczony w dniu 23.04.2015 r. na stronie internetowej Zamawiającego.