

WYKONAWCY

Dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1451G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Ćebno na odcinku Zelewo - Zamostne w km od 0+550 do 1+250 o długości 700 m.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 23.06.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

Specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, produkcji, transportu i wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych opierają się na nieaktualnych Wymaganiach Technicznych WT-1 i WT-2 z 2008. Powyższe dokumenty zostały zaktualizowane i poprawione w 2010 i 2014 roku> W związku z powyższym czy Wykonawca może zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe o składzie i parametrach określonych przez aktualne Wymagania Techniczne WT-1 oraz WT-2 ?

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada:

Należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe o składzie i parametrach określonych przez aktualne Wymagania Techniczne WT-1 oraz WT-2.