

WYKONAWCY

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 17.03.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości. Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający informuje, że:

1. Proszę o podanie Kategorii Ruchu dla zadań 1,2,3,5, i 7. Brak w dokumentacji

- zadanie nr 1 - KR3

- zadanie nr 2 - KR2

- zadanie nr 3 - KR1

- zadanie nr 5 - KR2

- zadanie nr 7 - KR3

2. Proszę o podanie z jakiego materiału (aluminium, stal) ma być wykonana wiatra autobusowa i jakie ma mieć wyposażenie (ławka, kosz na śmieci) - dla zadania nr 4 i zadania nr 6

Należy wykonać wiatry przystankowe wg załączonej SST, wymiary wiatry: dach 3000x1250 mm, wiatra: 2800x960 mm, wysokość wiatry: 2400 mm, kolor konstrukcji: szary, ławki drewniane na całej długości wiatry, szerokość ławki ok. 45 cm. Dodatkowe wyposażenie: ramka na rozkład jazdy, kosz na śmieci stalowy zamontowany do wiatry oraz nazwa przystanku.

3. Niektóre SST są przygotowane wg. Nieaktualnych wymagań z normy PN-S 96025:2000 W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody, na projektowanie mieszanek wg aktualnych norm PN-EN13108-1 oraz Wymagania Techniczne WT-1 i WT-2 z 2010 r.

Wyrażamy zgodę na projektowanie mieszanek wg. aktualnych norm.

4. Dotyczy poz. 23 i 24 kosztorysu ofertowego: Rozbiórki elementów dróg i ulic:

- Ogrodzenia ochronno - naprowadzające wys. 0,4 - 0,6 m z geotkaniny z przewieszek wraz z utrzymaniem na etapie budowy
- Ogrodzenia ochronno - naprowadzające wysokości 0,4-0,6 m z geotkaniny z przewieszek

Czy pozycje te dotyczą wyłącznie rozbiórki ogrodzeń, czy należy odtworzyć ogrodzenie, jeżeli tak czy z nowego materiału i gdzie w kosztorysie należy to uwzględnić

W poz. 23 w cenie jednostkowej należy przewidzieć wykonanie, utrzymanie w trakcie robót i rozbiórkę po zakończeniu robót, a w poz. 24 tylko wykonanie ogrodzeń.

5. Proszę o załączenie ST na poz. 85 kosztorysu ofertowego: Umocnienie skarp przez ułożenie biowełny z materiału biodegradowalnego zawierającego mieszankę nasion traw i przykrycie jej geokratą przestrzenną wypełnioną humusem gr. 2,5-3 cm z podaniem parametrów dla biowełny i geokraty.

W załączeniu specyfikacje.