

WYKONAWCY

Dotyczy: Przebudowa, rozbudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w powiecie wejherowskim

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że w dniu 17.03.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości. Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający informuje :

1. Poszczególne SST zadania "Odnowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1306G Sasino - Choczewo odc. Ciekocino - Ciekocinko o długości ok. 1,0 km" dotyczące mieszanek mineralno asfaltowych przywołują wymagania w/g WT-2008. Informujemy, że dokumenty WT-2008 zawierają liczne błędy, uniemożliwiające poprawne wykonanie mieszanek, dlatego powstaje nowa wersja WT -1 2010 oraz WT-2 2010. W trosce o przyszłą nawierzchnię prosimy o aktualizacje SST do WT-1 2010 oraz WT-2 2010.

W załączeniu przekazano zaktualizowane OST. Dla poszczególnych zadań należy przyjąć odpowiednie KR.

2. Poszczególne SST zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G na odcinku Mierzyno - Tadzino od km8+537 do km 11+444 dł 2907mb dotyczące mieszanek mineralno asfaltowych przywołują wymagania w/g "starej" wycofanej normy PN-S 96025. Informujemy, że dokument ten został wycofany, a w chwili obecnej obowiązują dokumenty aplikacyjne WT -1 2010 oraz WT-2 2010. Prosimy o aktualizacje SST do WT-1 2010 oraz WT-2 2010.

W załączeniu przekazano zaktualizowane OST. Dla poszczególnych zadań należy przyjąć odpowiednie KR.

3. Poszczególne SST zadania: Odnowa drogi powiatowej nr 1431G na odcinku
4. Linia - Niepocząpówice od km1+670 do km 3+515 dł 1845mb dotyczące mieszanek mineralno asfaltowych przywołują wymagania w/g "starej" wycofanej normy PN-S 96025. Informujemy, że dokument ten został wycofany, a w chwili obecnej obowiązują dokumenty aplikacyjne WT -1 2010 oraz WT-2 2010. Prosimy o aktualizacje SST do WT-1 2010 oraz WT-2 2010.

W załączeniu przekazano zaktualizowane OST. Dla poszczególnych zadań należy przyjąć odpowiednie KR.

5. Poszczególne SST zadania: Odnowa drogi powiatowej nr 1422G na odcinku Rozgązino - Dzińcielec od km1+698 do km 3+378 dł 1680mb. dotyczące mieszanek mineralno asfaltowych przywołują wymagania w/g "starej" wycofanej normy PN-S 96025. Informujemy, że dokument ten został wycofany, a w chwili obecnej obowiązują dokumenty aplikacyjne WT -1 2010 oraz WT-2 2010. Prosimy o aktualizacje SST do WT-1 2010 oraz WT-2 2010.

W załączeniu przekazano zaktualizowane OST. Dla poszczególnych zadań należy przyjąć odpowiednie KR.

6. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla zadań 1, 2, 3, 5, 6

- zadanie nr 1 - KR3

- zadanie nr 2 - KR2

- zadanie nr 3 - KR1

- zadanie nr 5 - KR2

- zadanie nr 6 - kategoria ruchu została określona w dokumentacji

Załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.03.2015 r.