

**WYKONAWCY**

**Dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1405G w miejscowości Kielno.**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że w dniu 23.03.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości. Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada:

1. W projekcie wykonawczym występuje różna grubość warstwy szcieralnej z SMA - na odcinku modernizowanym 4,0 cm, a na odcinku z nową konstrukcją 5,0 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy szcieralnej z SMA.

**Warstwa szcieralna z SMA należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją**

2. Dokumentacja techniczna nie zawiera Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Czy Wykonawca na zastosował Ogólne Specyfikacje Techniczne i zastosował materiały zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami, wymaganiami i wiedzą techniczną?

**Prosimy o stosowanie Ogólnych Specyfikacji Technicznych i materiałów zgodnych z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami, wymaganiami i wiedzą Techniczną**

3. Prosimy o potwierdzenie kategorii obciążenia ruchem typu KR4.

**Zgodnie z dokumentacją należy przyjąć KR4.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że warstwa szcieralna ma być wykonana z mieszanki typu SMA.

**Zgodnie z dokumentacją warstwa szcieralna należy wykonać z mieszanki SMA.**